

КТУ «Основная средняя школа села Шиликты
отдела образования по Астраханскому району
управления образования Акмолинской области»

Акмолинская область, Астраханский район, с.Шиликты, улица Бейбитшилик 28
Тел/факс: 8(71641)5-19-28, e-mail: ansat_otabay@mail.ru

Начальнику РТУ «Отдела по чрезвычайным
ситуациям Астраханского района Департамента
по чрезвычайным ситуациям Акмолинской
области Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан» А.Б.Серагалиеву
от директор школы КТУ «ОСШ села Шиликты»
М.Т.Сариной

ИНФОРМАЦИЯ

КТУ «Основная средняя школа села Шиликты, отдела образования по
Астраханскому району управления образования Акмолинской области»
направляет Вам информацию по устранению выявленных нарушений,
указанных в предписании № 18 от 19.03.2024 г.



№	п/п	Выявленные нарушения	Срок	Примечание
1		В местах размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики(ручные пожарные извещатели)не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов по стандартизации. Основание:пункт 18 ПТБ РК № 55 от 21.02.2022г;	03.06.2024г	Исполнено
2		Произвести лабораторные испытания состояния огнезащитной обработки(пропитки) с подтверждением огнезащитной эффективности. Основание:пункт 21 ПТБ РК №55 от 21.02.2022г	03.06.2024г	Исполнено
3		Кочегарам пройти обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание:пункт 8 ПТБ РК №55 от 21.02.2022г	03.06.2024г	Исполнено
4		В здании школы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в техническо-неисправном	03.06.2024г	Исполнено

